



Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziej.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

Załącznik nr 1

**Specyfikacja materiałowa
elementów sieci preizolowanej
będących przedmiotem postępowania przetargowego nr 3/2018**

uwaga; materiały ze szwem wzdłużnym stal P235GH/TR!/TR2

(przyłącze ciepłe ul. Hallera; Piłsudskiego)

1	Rura preizolowana 12m, dn 60/125 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	8 szt.
2	Rura preizolowana 12m, dn 34/90 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	3 szt.
3	Kolano preizolowane 34/90 1mx1m 90 ⁰ izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	6 szt.
4	Trójnik preizolowany równoległy 60-125/34-90	2 szt.
5	Trójnik preizolowany z uskokiem 60-125/60-125	2 szt.
6	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 90	16 szt.
7	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 125	14 szt.
8	Mufa redukcyjna termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 125/90	2 szt.
9	Pierścień uszczelniający dn 90	8 szt.
10	Zakończenie izolacji-rękaw termokurczliwy End-Cap E-90	4 szt.
11	Złącze końcowe dn 125	2 szt.
12	Taśma ostrzegawcza	300 m

Zatwierdzam
Prezes Piotr Matyja



Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziej.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

Załącznik nr 2

**Specyfikacja materiałowa
elementów sieci preizolowanej
będących przedmiotem postępowania przetargowego nr 3/2018**

uwaga; materiały ze szwem wzdłużnym stal P235GH/TR!/TR2

(przyłącze ciepłe Kościuszki 9)

1	Rura preizolowana 12m, dn 60,3/125 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	5 szt.
2	Trójnik preizolowany równoległy 76-140/60,3-125	2 szt.
3	Kolano preizolowane 60,3/125 1mx1m 90 ⁰ izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	2 szt.
4	Trójnik preizolowany z uskokiem 60,3-125/42-110	2 szt.
5	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 140	4 szt.
6	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 125	14 szt.
7	Złącze końcowe dn 125	2 szt
8	Taśma ostrzegawcza	100m
9	Złącze końcowe dn 110	2 szt

Zatwierdzam
Prezes Piotr Matyja



Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziej.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

Załącznik nr 3

**Specyfikacja materiałowa
elementów sieci preizolowanej
będących przedmiotem postępowania przetargowego nr 3/2018**

uwaga; materiały ze szwem wzdłużnym stal P235GH/TR!/TR2

(przyłącze ciepłe Słowackiego 7; Daszyńskiego 9, 11)

1	Rura preizolowana 12m, dn 114/200 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	7 szt.
2	Kolano preizolowane 114/200 1mx1m 90 ⁰ izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	4 szt.
3	Kolano preizolowane 114/200 0,5mx0,5m 90 ⁰ izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	1 szt.
4	Trójnik preizolowany z uskokiem 100-200/76-140	2 szt.
5	Taśma ostrzegawcza	200m
6	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 200	14 szt.
7	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 140	2 szt.
8	Mufa redukcyjna termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 200/140	2 szt.
9	Pierścień uszczelniający dn 140	4 szt.
10	Pierścień uszczelniający dn 200	8 szt.
11	Złącze końcowe dn 200	2 szt.
12	Zakończenie izolacji-rękaw termokurczliwy End-Cap E-140	2 szt.
13	Zakończenie izolacji-rękaw termokurczliwy End-Cap E-200	4 szt.

Zatwierdzam
Prezes Piotr Matyja



Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2

tel: 067/28-22-592, fax: 067/28-27837

e-mail: biuro@mecchodziej.pl

NIP 607-00-17-919, REGON 300076198

Kapitał zakładowy: 4.840.900,00

Kapitał wpłacony: 227.000,00

KRS: 0000247950

Załącznik nr 4

Specyfikacja materiałowa
elementów sieci preizolowanej
będących przedmiotem postępowania przetargowego nr 3/2018

uwaga; materiały ze szwem wzdłużnym stal P235GH/TR!/TR2

(przyłącze ciepłe Ślusarska 3)

1	Rura preizolowana 12m, dn 42/110 izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	1 szt.
2	Kolano preizolowane 42/110 1mx1m 70° izolacja standardowa z systemem alarmowym impulsowym	2 szt.
3	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 125	4 szt.
4	Zakończenie izolacji-rękaw termokurczliwy End-Cap E-110	2 szt.
5	Trójnik preizolowany z uskokiem 60-125/42-110	2 szt.
6	Pierścień uszczelniający dn 110	4 szt.
7	Taśma ostrzegawcza	100m
8	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie kpl. z klejem termokurczliwym + pasek masy butylowej z korkami zgrzewanymi dn 110	12 szt.

Zatwierdzam
Prezes Piotr Matyja