

L.p	Nazwa urządzenia	Ilość	Producent
1	Wymiennik ciepła CB110-16L kompletny	1	Alfa Laval
2	Regulator pogodowy RVD 140 + podstawa montażowa	1	Siemens
3	Zawór przelotowy VVG44.32-16; dn15; $K_{vs}=16,0\text{m}^3/\text{h}$	1	Siemens
4	Siłownik SAS 31.50	1	Siemens
5	Czujnik temperatury QAD 22	1	Siemens
6	Czujnik temperatury zew. QAC 22	1	Siemens
7	Filtroodmulacz magnetyczny FM dn 65	2	Aulin
8	Zawór kulowy do spawania dn 65, PN25	2	Siemens
9	Zawór kulowy do spawania dn 25, PN25	4	Zawgaz
10	Zawór kulowy do spawania dn 20, PN25	1	Zawgaz
11	Kurek manometryczny fig 528 G1/2" PN25	3	
12	Pompa obiegowa 65Poe-120Mega1+; Magna 65-120	1	LFP
13	Wodomierz skrzydełkowy do wody gorącej dn 20	1	Powogaz
14	Manometr 111.10.08/0-10 bar/radialne	2	KFAP
15	Manometr 111.10.08/0-6 bar/radialne	1	KFAP
16	Wężyk giętki w oplocie metalowym 1/2"	1	
17	Termometr techniczny WP100.10.80/0-6bar 0-120°C/radialne	2	KFAP
18	Zawór kulowy gwint dn 65, PN16	2	Zawgaz
19	Złącze odcinające SU R1xR1, PN10	1	Reflex
20	Zawór kulowy gwint dn 20, PN16	1	SYR
21	Zawór bezpieczeństwa 915, dn 1", Pn 3,0 bar	1	SYR
22	Naczynie przeponowe Refix N400, Pmax=6 bar, t max=120°C	1	Reflex
21	Zawór różnicy ciśnieńDKH512, $D_p=15$, $F_c=20$, $Q_{max}=10,0\text{m}^3/\text{h}$, $K_{vs}=40,0\text{m}^3/\text{h}$, złączki DN50	1	TA